РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00356/20

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0007955

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД" (ООО "ПГЗ"). Адрес места нахождения: 607264, РОССИЯ, Нижегородская область, Арзамасский район, поселок Пешелань. ОГРН: 1025201340900.
Телефон (83147)55462, факс (83147)55462.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД" (ООО "ПГЗ"). Адрес места нахождения: 607264, РОССИЯ, Нижегородская область, Арзамасский район, поселок Пешелань. ОГРН: 1025201340900.
Телефон (83147)55462, факс (83147)55462.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Малоформатные элементы стяжки пола на основе гипсостружечных плит (толщина 19÷24 мм), выпускаемые по ТУ 5742-009-05292444-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2): 23.62.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа трудновоспламеняемые (В1), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7564/РС от 07.10.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4369-АОП от 14.09.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2020 по 06.10.2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — инициалы, фамилия: В.Ю. Шитиков

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — инициалы, фамилия: В.А. Литвинов

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru