

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ПБ34.В.00598/21



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток», ОГРН 1065034027728, ИНН 5034026060. Адрес место нахождения: 142620, Россия, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Советская, д.105, офис 65. Адрес места осуществления деятельности: 142620, Россия, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Советская, д.105, офис 65, тел./факс: 8 (496) 411-90-00, e-mail: vostok@plazit-polygal.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток», ОГРН 1065034027728, ИНН 5034026060. Адрес место нахождения: 142620, Россия, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Советская, д.105, офис 65. Адрес места осуществления деятельности: 142620, Россия, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Советская, д.105.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Монолитные плиты из поликарбоната «Колибри», «КИВИ» толщиной от 1,0 до 21,0 мм выпускаемые по ТУ 2256-007-93726592-2016, с изм. 1-3. Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОКО34) 22.21.30.110 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** 3920 61 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: № С-38/08-2021 от 31.08.2021г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 023/ОС-21 от 25.05.2021 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Метод II ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ Р 51032-97, п. 4.18, п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89*, показатели пожарной опасности, см. приложение бланк № 0000028. ТУ 2256-007-93726592-2016 с изм. 1-3 «Монолитные плиты из поликарбоната «Колибри», «КИВИ». Плиты следует хранить в крытых складских помещениях вне зоны отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок эксплуатации плит: – гарантийный срок эксплуатации плит с маркировкой «Колибри» – не менее 14 лет со дня изготовления продукции. Гарантийный срок эксплуатации плит с маркировкой «КИВИ» – не менее 10 лет со дня изготовления продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.09.2021 г. по 05.09.2026 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Сорокин Виктор Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)


(подпись)

Топчий Александр Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)



БЛАНК 0000034

